

## VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### **„Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Útulku“**

#### **1 Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Úradný názov: Domov sociálnych služieb v Stropkove

IČO: 00696331

Poštová adresa: Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, Slovenská republika

Kontaktné miesto: Domov sociálnych služieb v Stropkove

Kontaktná osoba: PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová, riaditeľka

Telefón: 054/742 22 26/kl. 22

Fax: 054/742 30 08

E-mail: [dssstropkov@stonline.sk](mailto:dssstropkov@stonline.sk)

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.dssstropkov.sk>

#### **2 Predmet zákazky a typ zmluvy:**

2.1 Názov zákazky: „Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Útulku“

2.2 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45300000-0 – Stavebno-inštalčné práce

45331100-7 – Inštalovanie ústredného kúrenia

50720000-8 – Opravy a údržba ústredného kúrenia

44621110-3 – Radiátory ústredného kúrenia

42131110-0 – Ventily radiátorov ústredného kúrenia

42131000-6 – Výpusty, kohúty a ventily

71631430-3 – Skúšky tesnosti

2.4 Miesto uskutočňovania stavebných prác – dodania predmetu zákazky:

Domov sociálnych služieb v Stropkove – Rehabilitačné stredisko a Útulok, Matice  
Slovenskej 904/22, 091 01 Stropkov

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: do 35 930 € vrátane DPH

2.6 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

#### **3. Opis predmetu zákazky:**

3.1 Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je rekonštrukcia vykurovacieho systému v Útulku na základe jestvujúcej vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorú spracoval: Ing. Ján Kačala, Smreková 7, 080 01 Prešov.

V súčasnosti je objekt zabezpečovaný teplom z novo-rekonštruovanej kotolne, kde je osadený jeden kotol kondenzačný teplovodný nízkotlaký na zemný plyn so zabudovaným predzmiešavacím horákom (1 ks Vitodens 200-W 45, výkon 12-49 kW). Z kotolne sú vyvedené dve skupiny, jedná pre 1.NP a druhá pre 2.NP. Na rozvody sú použité PPR rúrky čo je nevyhovujúce pre prenikanie kyslíka do vykurovacej vody a tým sa poškodzuje vykurovací systém. Na vykurovacích telesách sú osadené ručné uzatváracie armatúry, pomocou ktorých nevieme riadiť teplotu v jednotlivých miestnostiach a vo väčšine ani uzatvoriť vykurovacie teleso. Ako vykurovacie telesá sú osadené doskové radiátory, ktoré sú v zlom technickom stave. Vykurovanie je nerovnomerné a telesá na koncoch vetiev majú nedostatočný prietok, teda nedosahujú požadovaný výkon.

Architektúra riešených objektov sa nemení. Rekonštrukcia bude prebiehať s ohľadom na stálu prevádzku vo vnútri objektu, ktorý má 2 nadzemné podlažia.

V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer je potrebné realizovať tieto činnosti:

P. č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo, výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifik. materiál
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
<b>IZOLÁCIE</b>						
<b>Izolácie tepelné</b>						
1	Montáž tep. izol. potrubia pod stropom skr. PE (Mirelon,...) prilepené na potr. DN 25	14,000	m			
2	Montáž tep. izol. potrubia pod stropom skr. PE (Mirelon,...) prilepené na potr. DN 32	6,000	m			
3	Izolačné trubice z PE DN20 IZOFLEX HR.20mm, 28x20mm	14,000	m			
4	Izolačné trubice z PE DN25 IZOFLEX HR.20mm, 35x20mm	6,000	m			
5	Izolačné trubice z PE DN32 IZOFLEX HR.20mm, 45x20mm	6,000	m			
6	Montáž tep. izol. potrubia pod stropom skr. PE (Mirelon,...) prilepené na potr. DN 42	6,000	m			
7	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%			
<b>Izolácie tepelné spolu:</b>						
<b>IZOLÁCIE spolu:</b>						
<b>ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>						
<b>Vnútorňný vodovod</b>						
8	Demontáž potrubia z rúrok PPR do D25	300,000	m			
9	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m		%			
<b>Vnútorňný vodovod spolu:</b>						
<b>0,00</b>						
<b>ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:</b>						
<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE</b>						
<b>Strojovne</b>						
10	Montáž rozdeľovača DN25	1,000	súbor			
11	Montáž hydraulickej výhybky 4xDN25	1,000	súbor			
12	Montáž čerpadlovej skupiny so zmiešavacím ventilom R1" (DN25)	2,000	súbor			

13	Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh	1,000	kus			
<i>Elektronický plošný spoj pre zabudovanie do Vitotronic-ku 300-K (Typ MW2B). Pre riadenie dvoch vykurovacích okruhov so zmiešavačom. Pripojenie pre motor zmiešavača a snímač teploty prírodnej vetvy (NTC 10 kOhm) a obehového čerpadla. Konektor pre motor zmiešavača a obehové čerpadlo pre každý vykurovací okruh</i>						
14	Vitaset hydraulická výhybka typ 60/60	1,000	kus			
<i>Prietok vykurovacej vody do 3 m<sup>3</sup>/h. Pripojovacie hrdlá R1 vnútorný závit. Rp 1/2 hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné puzdro pre snímač teploty. Vráťane tepelnej izolácie. Výrobcom kontrolované s tlakom 10 bar</i>						
15	Stenová konzola (2 kusy)	1,000	kus			
<i>Pre hydraulickú výhybku 60/60. Vráťane upevňovacieho materiálu (skrutky 8x60 mm, podložky a hmoždinky).</i>						
16	Mosadzný rozdeľovač DN25 2-násobný	1,000	kus			
<i>s tepelnou izoláciou</i>						
17	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks),	1,000	kus			
<i>pre rozdeľovač DN 25 a DN32 so skrutkami a hmoždinkami.</i>						
18	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN 25	2,000	kus			
pre zmiešavaný vykurovací okruh napr. pre vykurovacie telesá. Pozostáva z: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vysokoúčinné čerpadlo Grundfos Alpha2 25-60 s 2 m káblom</li> <li>• zmiešavací trojcestný ventil kvs=5,7m<sup>3</sup>/h</li> <li>• uzatvarací ventil na prívide a spiatočke</li> <li>• spätná klapka</li> <li>• teplomery</li> </ul> bez servomotora						
19	Nadstavbová sada pre motor zmiešavača Viessmann,	2,000	kus			
<i>s 3-bodovým závesom, pre vykurovacie okruhy DN 20, 25, 32.</i>						
			<b>Strojovne spolu:</b>			
<b>Rozvod potrubia</b>						
20	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	50,000	m			
21	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	361,000	m			
22	Rozvod potrubia z uhlíkovej ocele 15x1,2	105,000	m			
<i>V cene fittingy a montáž</i>						
23	Rozvod potrubia z uhlíkovej ocele 18x1,2	80,000	m			
<i>V cene fittingy a montáž</i>						
24	Rozvod potrubia z uhlíkovej ocele 22x1,5	100,000	m			
<i>V cene fittingy a montáž</i>						
25	Rozvod potrubia z uhlíkovej ocele 28x1,5	70,000	m			
<i>V cene fittingy a montáž</i>						
26	Rozvod potrubia z uhlíkovej ocele 35x1,5	6,000	m			
<i>V cene fittingy a montáž</i>						
27	Prechod s vonkajším závitom IVC81, 28mm - R1"	2,000				
28	Prechod s vonkajším závitom IVC81, 35mm - R5/4"	2,000				
29	Prechod s vonkajším závitom IVC81, 42mm - R6/4"	4,000				
30	Prechod s vonkajším závitom IVC81, 15mm - R1/2"	66,000				

31	Rozvod potrubia z uhlíkovej ocele 42x1,5	6,000	m			
<i>V cene fittingy a montáž</i>						
32	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m		%			
<b>Rozvod potrubia spolu:</b>						
<b>Armatúry</b>						
33	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	66,000	kus			
34	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	33,000	kus			
35	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	67,000	kus			
36	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2,000	kus			
37	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	2,000	kus			
38	Ventil guľový DADO - páka, 1"1/4	4,000	kus			
39	Ventil guľový DADO - motýľ, 1/2"- R911X023	1,000	kus			
40	Uzáver vypúšťací guľový s hadic. vývod., mos., 1/2"- R608Y013	5,000	kus			
41	DANFOSS - Radiátorové šróbenie s prednastavením RLV DN15 (G1/2"), priame	33,000	kus			
<i>Kvs=0,1-2,5</i>						
42	DANFOSS-Ventil s prednastavením RA-N DN15 (G1/2"), priamy	33,000	kus			
<i>Kvs=0,04-0,53</i>						
43	DANFOSS-Termostatická hlavica RAE 5054 pre ventily RA	33,000	kus			
<i>zabudovaný snímač, západkové upevnenie a protimrazová ochrana</i>						
44	Automatický radiátorový odzdušovací ventil HYGRO G1/2",PN10, teplota do 120°C	27,000	kus			
<i>IVAR</i>						
45	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	12,000	kus			
46	Skrutkovanie priame mosadzné typ SP603, G6/4"	4,000	kus			
47	Redukcia vonkajší/vnútorný závit typ 1581G, 6/4"-1", PN10, mosadzná	4,000	kus			
48	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	4,000	kus			
49	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m		%			
<b>Armatúry spolu:</b>						
<b>Vykurovacie telesá</b>						
50	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 1500 mm	1,000	kus			
51	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	30,000	kus			
52	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky do 700 mm	2,000	kus			
53	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90	1,000	kus			
54	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	1,000	kus			
55	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-999 mm	4,000	kus			
56	Teleso vyh. doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L700 Korad P90	1,000	kus			

57	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	2,000	kus			
58	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	1,000	kus			
59	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1399 mm	21,000	kus			
60	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	9,000	kus			
61	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	12,000	kus			
62	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1999 mm	6,000	kus			
63	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	5,000	kus			
64	Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1600 Korad P90	1,000	kus			
65	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	33,000	kus			
66	Závesná konzola K90 + opierka D90	33,000	kpl			
67	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m		%			
			<b>Vykurovacie telesá spolu:</b>			
			<b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu:</b>			
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>			
<b>OSTATNÉ</b>						
68	Vykurovacia skúška zariadenia	72,000	Nh			
<i>Uvažovaná jedným pracovníkom po dobu 72 hodín nepretžite.</i>						
69	Elektrické prepojenie kotla a čerpadlových skupín	1,000	ks			
70	Spustenie a napustenie systému	8,000	Nh			
71	Vybúranie prierazov a ich následné vyspravenie	10,000	ks			
			<b>OSTATNÉ spolu:</b>			
			<b>Za rozpočet celkom:</b>			

3.2 V prípade záujmu bude uchádzačom k dispozícii projektová dokumentácia a umožnená obhliadka miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadka bude umožnená na základe vopred dohodnutého termínu v dňoch od 10. do 20. novembra 2017. Kontaktná osoba: PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová, telefón: 054/742 22 26, e-mail: [dssstropkov@stonline.sk](mailto:dssstropkov@stonline.sk). Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania a prípravou ponuky idú na ťarchu uchádzača.

### 3.3 Dodanie predmetu zákazky:

Termín začatia vykonávania diela: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr **do 10. 12. 2017.**

#### **4. Možnosť predloženia ponuky:**

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie, pretože nebude zaradené do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

#### **5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:**

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.

#### **6. Požadované náležitosti cenovej ponuky:**

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača (kontaktná osoba, e-mail, telefónne číslo) a návrhom na plnenie kritérií (podľa bodu 8.1 tejto požiadavky, t. j. kalkulácia ponukovej ceny – zahŕňa všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi) v jednom vyhotovení, ktoré bude podpísané uchádzačom.

6.2 Doklad o oprávnení podnikat' (originál alebo overená fotokópia) na daný predmet zákazky (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).

6.3 Kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb zodpovedných za riadenie prác.

6.4 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá žiadne záväzky, je oprávnený podnikat' v danej oblasti, oboznámil sa so špecifikáciami predmetu zákazky a neporušujete zákaz nelegálneho zamestnávania fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude predmet obstarávania dodaný a inštalovaný za účelom kontroly (§ 7b ods. 6 zák. č. 82/2005 Z. z.) – Príloha 1.

6.5 V prípade, že uchádzač nedodrží vyššie uvedené podmienky účasti, na ktorých verejný obstarávateľ trvá, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia a bude zo zákazky vylúčený.

6.6 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.

#### **7 Lehota na predloženie ponúk:**

7.1 Lehota na predloženie ponúk uplynie: **20. novembra 2017 o 15<sup>00</sup> hod.**

7.2 Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: Domov sociálnych služieb v Stropkove, Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, Slovenská republika

Prevádzkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:

Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08.00 do 15.00 hod.

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. j. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie.



Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

7.3 Predložené ponuky s potrebnými náležitosťami uvedenými v bode 6 musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené:

**„Cenová ponuka – vykurovací systém“ – neotvárať.**

## **8. Kritéria na hodnotenie ponúk:**

8.1 Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania a splní podmienky určené verejným obstarávateľom.

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách a uvedená v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH a upozorní na túto skutočnosť),
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

## **9. Podmienky vyhodnotenia ponúk**

9.1 Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa 21. novembra 2017 a bude neverejná. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia e-mailom.

## **10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Stropkove, 08. 11. 2017

.....  
PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová  
riaditeľka DSS v Stropkove

Príloha 1

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač:

Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
Zastúpený:	

týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenia, oprávnenia podnikat' v danej oblasti, oboznámenia sa so špecifikáciami predmetu zákazky a neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v zákazke s nízkou hodnotou na **uskutočnenie stavebných prác:**

### „Rekonštrukcia vykurovacieho systému v Útulku“

vyhlásenej Domovom sociálnych služieb v Stropkove, so sídlom: Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, IČO: 00696331

#### čestne vyhlasujem, že

- nemám voči nijakej inštitúcii žiadne záväzky,
- som oprávnený podnikat' v danej oblasti,
- som sa oboznámil so špecifikáciami predmetu zákazky, súhlasím s nimi a poskytnem práce, ktoré sú predmetom zákazky tak, ako sú požadované verejným obstarávateľom podľa výzvy na predloženie ponuky,
- neporušujem zákaz nelegálneho zamestnávania fyzických osôb, prostredníctvom ktorých bude predmet obstarávania dodaný a inštalovaný za účelom kontroly (§ 7b ods. 6 zák. č. 82/2005 Z. z.).

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V ....., dňa .....

.....  
pečiatka, meno, priezvisko a podpis oprávneného  
zástupcu uchádzača